

Znak sprawy: ODzp-214-1/2022

Bratoszewice dn. 13 lipca 2022 r.

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

dotyczy: postępowania nr 525/DAG/PN/2022 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Montaż paneli fotowoltaicznych dla Łódzkiego ODR zs. w Bratoszewicach”

W związku z wpłynięciem pytań do przedmiotowego postępowania, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie

Po odbytej wizji lokalnej zwracam się do Zamawiającego o możliwość zmiany lokalizacji montażu instalacji PV w związku z bardzo długim odcinkiem kabla AC, który jest do położenia pomiędzy wiatą na której mają zostać zamontowane panele PV a punktem przyłączenia przy budynku biurowym. Przesyłanie energii elektrycznej po niskim napięciu pomiędzy generatorem PV a siecią elektroenergetyczną na tak długim odcinku (ok 1200m) jest nie zgodne ze sztuką budowlaną gdyż generuje duże spadki napięcia i straty energii . Ponadto wykonanie tego kabla (przyłącza) wiąże się z Projektem Budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich zgód właścicieli działek przez które ma przebiegać projektowany kabel, co staje się rozwiązaniem nieekonomicznym i nieuzasadnionym dla całego zadania inwestycyjnego.

Odpowiedz:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę lokalizacji montażu instalacji PV. Zamawiający informuje, iż miejsce przesyłu instalacji PN do sieci NN jest na odcinku ostatni słup linii przy falowniku do stacji trafo NN znajdującej się na ul. Nowości 32, w której znajduje się licznik pomiaru półpośredniego. Odległość ta nie przekracza 500 m.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający informuje, że nie zmienił się termin składania ofert, który upływa w dniu 15 lipca 2022 r., g. 13:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2022 r., g. 14:00.

